

DATA
2016-02-02
DYREKTOR
Kussef Sleiman



Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach

WZ.5592.13.2015

AO - oryginał

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. W. Rafała 10
Czerwona Góra 25-100

Kielce, 28 styczeń 2016 r.

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar ciała
01-02-2016

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych i Organizacyjnych
Marzanna Bełtowska-Got...

Nr 837/16

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz art. 138 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze od decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach znak: MZ.5580.192.2009 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie odmowy przedłużenia terminu realizacji obowiązku wykonania w budynkach szpitala systemu sygnalizacji pożarowej

uchylam w całości zaskarżoną decyzję i orzekam co następuje:

ustalam ostateczny termin wykonania obowiązku określonego w pkt. 3 decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach znak MZ-5580/192/09 z dnia 10 września 2009 r., na dzień 31 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 roku do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło odwołanie wniesione przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze od decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach znak MZ.5580.192.2009 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie odmowy przedłużenia terminu realizacji obowiązku określonego w pkt. 3 decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach znak MZ-5580/192/09 z dnia 10 września 2009 r. polegającego na wykonaniu w budynkach szpitala systemu sygnalizacji pożarowej.

Po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach stwierdza, że postępowanie administracyjne organu I instancji zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami; jednak Komendant Miejski PSP w Kielcach nie uwzględnił istotnych faktów i wniosków strony, które w ocenie organu II instancji mają wpływ na rozstrzygnięcie.

Strona w odwołaniu powołuje się na fakt, że z wygospodarowanych środków własnych sporządziła projekt i kosztorys dostosowania obiektu do obowiązków określonych w decyzjach Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W skład tego projektu wchodzi: projekt systemu oddymiania i wydzieleni przeciwpożarowych, projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożarowej. Wystąpiła również do organu założycielskiego o przyznanie dotacji celowej na realizację obowiązków określonych w decyzjach Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach.

Powyższe fakty potwierdzone zostały w dniu 19 stycznia 2016 r. w czasie oględzin przeprowadzonych w szpitalu. Stwierdzono również, że strona wykonała dźwiękowy system ostrzegawczy na oddziale ortopedii oraz system sygnalizacji pożarowej na oddziałach: ortopedii, chorób płuc, intensywnej terapii, diagnostyki obrazowej, w całym budynku E1 oraz w budynku E w nowej lokalizacji oddziału intensywnej terapii. Ponadto w całym szpitalu wykonano oświetlenie ewakuacyjne.

Należy stwierdzić, że strona dobrowolnie wykonuje obowiązek oraz w ostatnim czasie znacznie zintensyfikowała prace nad zapewnieniem zgodności obiektów szpitala z przepisami przeciwpożarowymi. W ocenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przedłużenie terminu realizacji obowiązku do dnia 31 grudnia 2016 r. jest celowe i racjonalne. Taki termin umożliwi stronie przeprowadzenie prac z zachowaniem wymaganych prawem procedur tj. przetargów, prac budowlanych oraz odbiorów technicznych. Należy stwierdzić, że zmiana terminu realizacji decyzji leży w interesie strony oraz w interesie społecznym, polegającym na kompleksowym zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie tj. nie tylko w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, ale również innych przedsięwzięć objętych projektem budowlanym, o którym mowa wyżej.

Równocześnie mając na uwadze fakt, że realizacja obowiązku określonego w pkt. 3 decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach znak MZ-5580/192/09 z dnia 10 września 2009 r. ma wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu wraz z innymi obowiązkami określonymi w decyzjach Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach których termin upływa 31 grudnia 2016 r. oraz fakt, że przez ponad 6 lat strona nie zrealizowała tego obowiązku, termin określony w sentencji niniejszej decyzji jest ostateczny i nie będzie podlegał zmianom.

Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10 w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za moim pośrednictwem.



SWĘTOBUŁYŃSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

ml. bryg. mgr Adam Czajka

Otrzymują:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny
2. Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach
3. Aa.

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 12 z 2009 r., poz. 68) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 1-6 lipca oraz 9 września 2009 r. przez:

asp. sztab. Adam Borowiec – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w budynkach A,B,C,D i E Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przy ul. Czerwona Góra 10, gm. Chęciny

nakazuje się Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Czerwonej Górze wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zastosować hydrant wewnętrzny w kuchni na pierwszym piętrze w budynku D.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Termin wykonania: 31.12.2010 r.

2. Umieścić węże pożarnicze i prądownice w szafkach hydrantowych oraz zapewnić prawidłowy zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie tak, aby obejmowały całą powierzchnię chronionych budynków szpitalnych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Termin wykonania: 31.12.2009 r.

3. Wykonać w budynkach szpitalnych system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe w ochronie całkowitej.

Podstawa prawna: § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Termin wykonania: 31.10.2010 r.

4. Dopuszący budynki szpitalne w gaśnice do gaszenia pożarów grupy A.

Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Termin wykonania: 31.12.2009 r.

5. Usunąć i zabronić składowania materiałów palnych (szaf drewnianych i innych przedmiotów) na drodze ewakuacyjnej na parterze w budynku E, w części administracyjnej D i w korytarzu budynku A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Termin wykonania: 31.12.2009 r.

6. Dokonać sprawdzenia stanu technicznego i czynności konserwacyjnych oświetlenia awaryjnego.

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Termin wykonania: 31.12.2009 r.

7. Zaznajomić pracowników: kuchni, sklepów i służby ochrony z przepisami przeciwpożarowymi.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

Termin wykonania: 31.12.2009 r.

Jednocześnie informuje się, że:

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do obowiązku wymienionego w punkcie 1 i 3, zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.
2. Urządzenia przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 15 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; hydranty 25 powinny być stosowane na każdej kondygnacji budynku średniowysokiego, w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II o powierzchni przekraczającej 200 m², jakim jest przedmiotowy obiekt. Podczas kontroli stwierdzono, że w kuchni na pierwszym piętrze w budynku D nie zastosowano hydrantu wewnętrznego. Zapewnienie wymaganego hydrantu wewnętrznego w kontrolowanym obiekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podniesie bezpieczeństwo pożarowe w budynku i przebywających w nim osób, a w konsekwencji pozwoli na sprawne i skuteczne podjęcie akcji ratowniczo-gaśniczej przez personel w momencie powstania pożaru.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; należy utrzymywać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, a zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia. Podczas kontroli stwierdzono, że węże pożarnicze i prądownice nie są umieszczone w szafkach hydrantowych, a zasięg hydrantów wewnętrznych nie obejmuje całej powierzchni chronionych budynków. Umieszczenie węży i prądownic w szafkach hydrantowych i zapewnienie wymaganego zasięgu dla hydrantów wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podniesie bezpieczeństwo pożarowe w obiektach szpitalnych i przebywających w nim osób, a w konsekwencji pozwoli na sprawne i skuteczne podjęcie akcji ratowniczo-gaśniczej przez personel w momencie powstania pożaru.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, wymagane jest w budynkach szpitalnych o liczbie łóżek powyżej 200 – jakim są przedmiotowe budynki szpitalne. Podczas kontroli stwierdzono, że w budynkach szpitalnych nie został wykonany system sygnalizacji pożarowej w ochronie całkowitej, obejmujący wszystkie części budynków. Wyposażenie obiektów w brakujący system sygnalizacji pożarowej, pozwoli na szybkie przekazanie informacji o pożarze oraz wpłynie na przeprowadzenie sprawnej i skutecznej ewakuacji osób z obiektów i akcji ratowniczo-gaśniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów, obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic oraz być dostosowane do tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiektach. Podczas kontroli stwierdzono, że w budynkach szpitalnych występują braku w wyposażeniu w gaśnice do gaszenia pożarów grupy A. Doposażenie obiektów w odpowiednie gaśnice umożliwi ugaszenie pożaru w początkowej fazie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji. W czasie kontroli stwierdzono, że na drodze ewakuacyjnej składowane są materiały palne (szafki drewniane i inne przedmioty) na parterze w budynku E, w części administracyjnej D i w korytarzu budynku A. Usunięcie tych materiałów z drogi ewakuacyjnej pozwoli na bezpieczną i szybką ewakuację osób przebywających w obiektach podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. W czasie kontroli stwierdzono, że nie są wykonywane odpowiednie próby i badania oświetlenia awaryjnego. Dokonanie sprawdzenia stanu technicznego i czynności konserwacyjnych oświetlenia awaryjnego zapewni jego pełną sprawność techniczną w momencie powstania pożaru.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest zaznajomić pracowników z przepisami ppoż. W czasie kontroli stwierdzono, że pracownicy kuchni, sklepów i służby ochrony nie posiadają szkoleń przeciwpożarowych. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i zasadami użycia sprzętu ppoż. pozwoli na podjęcie przez nich właściwych działań w przypadku ewentualnego zagrożenia pożarowego. Powyższą czynność (zapoznanie pracowników) mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym względzie tj. art. 4 ust. 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81/83, za moim pośrednictwem w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Ryszard Kępiński



Otrzymują :

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

2. a/a.
Opr. AB