

AT

ZASTĘPCA DYREKTORA  
dz. Administracyjno-Organizacyjnych  
Kierownik Biura

ŚWIECIEŹYŃSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

DIRECTOR 2016 - 07 - 26  
Youssef Steiman

Kielce, dnia 22 lipca 2016 roku

26 -07- 2016

WZ.5595.20.2016

Nr 6184/10

## POSTANOWIENIE

Na podstawie §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 191 z późn. zm.), oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23), po rozpatrzeniu opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej przez mgr inż. Piotra Witonia, dotyczącej budynku „E” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10, w przedmiocie przyjętych następujących rozwiązań zamiennych:

1. wykorzystania istniejącego układu dróg dojazdowych do obiektu wraz z placami manewrowymi, do zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - zgodnie z częścią rysunkową,
2. dostosowania istniejącego placu manewrowego po stronie łącznika budynku do wymagań drogi pożarowej, poprzez zapewnienie wolnego odcinka o długości 20m i szerokości 5,5m, w celu uzyskania dostępu do okna ratowniczego znajdującego się na 4 kondygnacji budynku; na projektowanym odcinku oraz na pozostałej części drogi pożarowej będzie zapewniona nośność umożliwiająca przejazd pojazdów o nacisku na oś co najmniej 100kN,
3. wykonania dodatkowego odcinka drogi pożarowej o długości 2m w miejscu służącym do zawrócenia przy budynku tlenowni,
4. oznakowania drogi pożarowej odpowiednimi znakami informacyjnymi oraz zakazu postoju i parkowania,
5. zapewnienia połączenia drogi pożarowej z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości 3m i długości 32m,
6. wykorzystania pozostałej powierzchni placu dojazdowego na cele drogi pożarowej i placu manewrowego,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §12 ust. 2, ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 roku, wskazanych w opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej z lipca 2016 roku, sporządzonej przez mgr inż. Piotra Witonia uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

## UZASADNIENIE

Przedłożona opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczy drogi pożarowej do budynku „E” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

Budynek „E” to część zespołu obiektów szpitalnych z łącznikami, który został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i pustaków typu PGS. Przekryty jest stropodachem wentylowanym z płyt korytkowych. W budynku znajduje się oddział chirurgii szpitala. Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. Z uwagi na posiadaną wysokość, tj. 14m zaliczany jest do grupy budynków średniowysokich „SW”. W obecnym stanie budynek „E” stanowi jedną strefę pożarową z segmentami „D”, „C”, „B” i „A” o powierzchni 14140m<sup>2</sup>.

Lokalne uwarunkowania związane z usytuowaniem budynku, uniemożliwiają spełnienie wprost wymagań dotyczących dróg pożarowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Droga pożarowa zbliżona jest do ściany segmentu „D” na odległość mniejszą niż 5m na odcinku 13,5m.

W celu zapewnienia nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu zaproponowano następujące rozwiązania zamienne:

1. wykorzystanie istniejącego układu dróg dojazdowych do obiektu wraz z placami manewrowymi, do zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - zgodnie z częścią rysunkową,

2. dostosowanie istniejącego placu manewrowego po stronie łącznika budynku do wymagań drogi pożarowej, poprzez zapewnienie wolnego odcinka o długości 20m i szerokości 5,5m, w celu uzyskania dostępu do okna ratowniczego znajdującego się na 4 kondygnacji budynku; na projektowanym odcinku oraz na pozostałej części drogi pożarowej zapewniona będzie nośność umożliwiająca przejazd pojazdów o nacisku na oś co najmniej 100kN,
3. wykonanie dodatkowego odcinka drogi pożarowej o długości 2m w miejscu służącym do zawrócenia przy budynku tlenowni,
4. oznakowanie drogi pożarowej odpowiednimi znakami informacyjnymi oraz zakazu postoju i parkowania,
5. zapewnienie połączenia drogi pożarowej z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości 3m i długości 32m,
6. wykorzystanie pozostałej powierzchni placu dojazdowego na cele drogi pożarowej i placu manewrowego.

Zdaniem autora opinii zaproponowane rozwiązania zamienne gwarantują dojazd do budynku dla zastępów straży pożarnej oraz podjęcie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej, poprzez wykorzystanie drabin mechanicznych, jak również zapewniają dostęp do wyjścia ewakuacyjnego z budynku.

W ocenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wskazany w dokumentacji technicznej układ dróg pożarowych zapewni nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku „E” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu powinny zostać spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydanymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach decyzjami administracyjnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 81, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



w.z. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
Państwowej Straży Pożarnej

*st. bryg. mgr inż. Robert Sabat*  
Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10  
26-060 Chęciny  
+ 1 egz. „Opinii ...”,
2. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach  
+ 1 egz. „Opinii ...”.

S.P.