


OZNACZENIA

- 1-Czerpnia ścienna KWO 160
- 2-Wyrzutnia ścienna KWO125
- 3-Przepustnica CAR-160
- 4-Filtr kanłowy DFK-160 z wkładem EU5
- 5-Wentylator kanłowy TD-500/150 Silent Ecowot
- 6-Nagrzewnica kanłowa DH-20/S (4x0,5 kW)
- 7-Tłumik szumu ACU-COMP 100/0,6m (Dacron)
- 8-Anemostat kwadratowy SDA-2-261x261-0-SL/SR-270-b160
- 9-Anemostat kwadratowy SDA-2-205x205-0-SL/SR-270-b160
- 10-Istn. kratka wywiewna

- Proj. przewody wentylacyjne wywiewne
- Istn. przewody wentylacyjne wywiewne do wykorzystania
- Proj. przewody wentylacyjne nawiewne
- Proj. przepustnica zwrotna
- Proj. przepustnica jrdnopłacyznowa typ B
- Proj. kratka łazienkowa
- Proj. obudowa przewodów wentylacyjnych

SEGMENT A - II Piętro, izolacja nr 5

 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA	
Investor:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwoniej Górze
Adres:	ul. Czerwoną Górą 10, 47, 26-060 Chęciny
Nr działek:	działka nr: 238/41 obręb 01 Chęciny
Investycja:	Przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych w oddziałach szpitala na izolacji
Obiekt:	Segment A - II piętro, izolacja nr 5
Branża:	SANITARNA
Treść: Izolatka - Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy. Instalacja wentylacji.	
(Stadium):	Projekt budowlany i wykonawczy
Data:	08.2016
Kat. bud.:	XI
nr uprawnień:	podpis
Skala:	1 : 50
Projektant:	mgr inż. Teresa Kozłowska
Opracował:	mgr inż. Angelika Baran
Opracował:	mgr inż. Dominik Garbuzik
Sprawdził:	mgr inż. Renata Kapusta
Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część, nie może być powielona ani rozpowszechniona za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby Zdrowia w Kielcach	
S-5	