



Chęciny, dnia 2017-05-31

Znak sprawy: **ZP-773-2017**

### **Uczestnicy postępowania ofertowego**

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny informuje:

**Pytanie nr 1:** W umowie w części dotyczącej Warunków realizacji umowy w §5 pkt. 2 - 2.3 zapisano: "(...) zamontowane urządzenia gwarantują minimum 10-letni dostęp do pełnego asortymentu części zamiennych (...)" czy Zamawiający zgodzi się, aby dostępność podzespołów do zamontowanych klimatyzatorów wynosiła 5 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostępność podzespołów do zamontowanych klimatyzatorów wynoszącą minimum 5 lat lub dłuższej trwającej minimum przez okres gwarancji.

**Pytanie nr 1:** W umowie w części dotyczącej Warunków realizacji umowy w §5 pkt. 6 zapisano: "(...) Wykonawca przedłoży uprawnionym pracownikom Zamawiającego (...) DTR, pisane w języku polskim." czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w ramach DTR pisanego w języku polskim dostarczyć Instrukcję Instalacji urządzeń w języku polskim lub DTR w języku angielskim.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby w ramach DTR pisanego w języku polskim dostarczyć Instrukcję Instalacji urządzeń w języku polskim lub DTR w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający informuje, że modyfikuje wzór umowy w §5 pkt. 2 - 2.3. Nowy punkt otrzymuje brzmienie:

2.3 wszystkie urządzenia gwarantują najwyższą jakość działania. Ponadto zamontowane urządzenia, gwarantują min. 5- letni dostęp do pełnego asortymentu części zamiennych do zastosowanych rozwiązań lub okres dłuższy tożsamy z okresem gwarancji.

oraz §5 pkt. 6. Nowy punkt otrzymuje brzmienie:

6. Warunkiem ustalenia daty odbioru końcowego będzie pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu wszelkich prac nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia. W dniu odbioru Strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy, a Wykonawca przedłoży uprawnionym pracownikom Zamawiającego dokumentację: instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR)/ paszportu urządzenia, pisane w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem.

Aktualny wzór umowy zamieszczony zostaje w pliku *Wzór umowy – modyfikacja*.

Referent ds. Zamówień Publicznych

Ewa Stępień