

### **Uczestnicy postępowania ofertowego**

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje, że:

#### Pytanie nr 1

Podczas oględzin i wizji okazało się, że klatka schodowa nie spełnia wymogów prawa budowlanego.

Konieczne będzie odstępstwo, które może wydać tylko Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach. Odstępstwo może być wydane na podstawie ekspertyzy opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezp. Ppoż. i rzeczoznawcę budowlanego.

Czas potrzebny na opracowanie ekspertyzy to min. 2 tygodnie.

Komendant Wojewódzki PSP ma 30 dni na wydanie decyzji.

W świetle powyższego proszę o przedłużenie terminu opracowania do 80 dni.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania opracowania do 80 dni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy

Wszystkie wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, podając link dostępu:

<http://bip.czerwonagora.pl/Artykul-ZP-654-3-2017-Opracowanie-pelnej-dokumentacji-projektowej-dla-segmentu-E-szpitala-w-Czerwonej-Gorze-na-dostosowanie-dlugosci-dojsc-ewakuacyjnych-zgodnie-z-Decyzja-Komendanta-Miejskiej-Panstwowej-Straz,3909,3908.html>

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jolanta Jarząb