

MZ - 559/ 10 /A/03

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1230) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138), w związku z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art.104 i art.107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku ze stwierdzeniem podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 15,18,29 września oraz 17 listopada 2003 r. przez:

st.kpt. mgr inż. Paweł Górniak – naczelnik wydziału Komendy Miejskiej PSP w Kielcach
mł. kpt. inż. Michał Bałaga – mł. specjalista Komendy Miejskiej PSP w Kielcach

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko)

naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodującego zagrożenie życia ludzi w budynku
Szpitala im. Św. Rafała, Chęciny ul. Czerwona Góra 10
(wymienić nazwę i adres budynku)

nakazuje się **Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10:**
(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

1. Dostosować długość dojść ewakuacyjnych w blokach A, E szpitala do wymagań, zgodnie z § 256 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: do dnia 31.12.2005 r.

2. Zabezpieczyć przed zadymieniem drogi ewakuacyjne poprzez obudowanie klatek schodowych i zamknięcie ich drzwiami, zgodnie z § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: do dnia 31.12.2005 r.

3. Wykonać oddymianie klatki schodowej przy leżakowni zgodnie z projektem zatwierdzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: do dnia 31.12.2004 r.

4. Wyposażyć pomieszczenia, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, w oświetlenie bezpieczeństwa, zgodnie z § 181 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: do dnia 31.12.2004 r.

5. Zapewnić odpowiednią szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne znajdujące się w pobliżu środkowej klatki bloku „A” zgodnie z § 239 ust 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin wykonania: do dnia 31.12.2004 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) nakazane obowiązki mogą być spełnione w inny sposób niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

Do czasu wykonania wymienionych obowiązków należy zastosować następujące rozwiązania:

1. Zwiększyć nadzór przez obsługę nad obiektem.
2. Uczulić personel na istniejące zagrożenie związane z ewentualnym zadymieniem i mogącymi wystąpić trudnościami podczas prowadzenia ewakuacji w sytuacjach zagrożenia.

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniach 15.18.29 września 2003 r. w budynku Szpitala im. Św. Rafała w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24.08.1991r. (jednolity tekst: Dz.U. 2002r. Nr 147, poz. 1229) oraz nie zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji zgodnie z § 11 rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

Stwierdzone nieprawidłowości polegają na:

- * przekroczeniu dopuszczalnej długości dojeżdż ewakuacyjnych o ponad 100% przy jednym dojeździe w blokach:
„A” - od I piętra w górę w części wschodniej,
„E” - na wszystkich kondygnacjach.
Ponad dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej długości dojeżdż ewakuacyjnego nie zapewnia możliwości ewakuacji pacjentów o ograniczonej zdolności poruszania się, ze względu na nadmierne wydłużenie czasu niezbędnego do jej przeprowadzenia.
- * niezabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych przez obudowanie klatek schodowych i zamknięcie ich drzwiami. Brak zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych nie zapewnia możliwości ewakuacji podczas pożaru.
- * wykonaniu niezgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.pożarowych oddymiania klatki schodowej przy leżakowni,
- * braku oświetlenia bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia pacjentów, np. w trakcie wykonywania zabiegu,
- * zbyt małej szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne ze środkowej części bloku „A”, co nie zapewnia możliwości ewakuacji ze względu na nadmierne wydłużenie czasu niezbędnego do jej przeprowadzenia.

Ponieważ powyższe nieprawidłowości stwarzają zagrożenie dla życia ludzi przebywających w budynku szpitala, zgodnie z § 12 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz.1138) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia MI z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), przepisy powyższe mają zastosowanie w budynkach istniejących użytkowanych, jakim jest Szpital im. Św. Rafała w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1230 z późn. zm.), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

drzw. mgr inż. Jerzy Kurek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego)

Otrzymują :

1. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10
2. a/a.

Do wiadomości :

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
25-516 Kielce, al. IX Wicków Kielc 3