



L=3,0m WYMAGANA ODLEGŁOŚĆ WENTYLATORÓW /WYRZUTNI OD KRAWĘDZI DACHU PONIŻEJ KĄTEŁU ZNAJDUJĄ SIĘ OKNA

R=6,0m min. ODLEGŁOŚĆ CZERNI OD WNIEMEK KANALIZACYJNYCH I WENTYLATORÓW Z WYRZUTEM PIONOWYM

LEGENDA:

- FREGON – RURY WĘZELNE
- ZMIANA TRASY RURIORÓWU W DOK
- ZMIANA RZĘDNEJ RURIORÓWU
- ODDZIĘŻENIE RURIORÓWU W DOK
- ZMIANA TRASY RURIORÓWU W GÓRĘ
- WNIERWNIENIE TRASY RURIORÓWU
- NAD LINIĄ ŚREDNICA RURIORÓWU – GŁOZ
- PÓD LINIĄ ŚREDNICA RURIORÓWU – GŁOZ
- OZNACZENIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ
- JZ-1 – NUMERY KLIMATYZATORÓW PRZEPROJEKTOWANYCH
- KL(1+2) – NUMERY KLIMATYZATORÓW DANEJ JEDNOSTCE ZEWMETRZNEJ
- KANAL WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY
- OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREGONIEJ

UWAGI:

1. INSTALACJE FREGON WYKONAĆ Z RUR MEDYJNYCH OKRĄGŁYCH ŁĄCZONYCH METODĄ TUTOROWA TWARDOSĆ
2. RZĘDZÓŁA RURIORÓWU PRZEZ PRZEBORY BUDOWANE W RZĘDZIE OSOBNIEJ SITALONEJ
3. RURIORÓW FREGONU PROJEKOWANE NA ZEWMIETRZ BUDYNKU MUSIĄ BYĆ WPROSZONE W SYSTEMOWA POKŁADKĘ ALUMINIOWA ZBEZPIECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV I USZKODZENIAMI MECZANIZYJNYMI
4. PROJEKOWANIE JEDNOSTEK FREGONOWYCH NA KONSTRUKCJA O WYSOKOSCI MIN. 0,40M POWNO DACH
5. PROJEKOWANIE WENTYLATORÓW NA KONSTRUKCJA O WYSOKOSCI MIN. 0,40M POWNO DACH
6. KANAŁY WENTYLACYJNE NA ZEWMIETRZ BUDYNKU ZAZDROWIĆC WENIA W PASTYCZU Z WŁOKNAMI PROSTOPRĄTNYMI DO DWA KANAŁY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		DATA
Wojewódzki Szpital Im. Św. Ratała w Czerwonej Górze kondygnacja 3 pawilonu szpitalnego C 26-060 Chędrzy: ul. Czerwona Góra 10, dz. 238/41		05.2016
TEMAT OPRACOWANIA		FORMA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W PAMIŁONIE "C" DŁA POTRZEB DZIAŁU ENDOSKOPII		297/6330
BRYGADA		DATA
INSTALACJE SANITARNE		05.2016
NAZWA RYSU		FORMA
RZUT DACHU INSTALACJE SANITARNE		297/6330
PROJEKTANT		SKALA
mgr inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA mgr. bud. LOD/243/PWOS/13 specjalizacja: instalacje i sieć sanitarne		1:100
SPRAWOZDAWCA		POPISE
mgr inż. Michał KRYSIAK mgr. bud. LOD/0824/PWOS/08 specjalizacja: instalacje i sieć sanitarne		NR RYS.
		5