

Uczestnicy postępowania ofertowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze poniżej zamieszcza treść pytań jednego z potencjalnych Wykonawców, wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Z załączonych zdjęć wynika, że u Państwa są zamontowane 3 rodzaje filtrów (poniżej symbole wkładów - są umieszczone na obudowach poszczególnych filtrów):

CE 0018ND

CE 0024HC

CE 0018NB

+ Zestaw do OWAMAT 10

Proszę określić ilość sztuk jaka składa się na poszczególny rodzaj filtrów i ile jest separatorów OWAMAT 10 – 1szt. czy 2.

Odpowiedź nr 1:

Filtry po 2 szt.

Owomat- 1szt

Pytanie nr 2:

Proszę określić jaki rodzaj oleju wchodzi do sprężarek mineralny czy syntetyczny – 46 czy 68.

Odpowiedź nr 2:

Olej mineralny 46

Wszystkie wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, podając link dostępu:

<http://bip.czerwonagora.pl/Artykul-ZP-1190-2017-Wykonanie-przeglądu-stacji-sprezonego-powietrza,3985,3984.html>

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jolanta Jarząb