RZUT PIĘTRA 3 (POZ.+3)

SKALA 1:100

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	WYS.POM.
3.01	klatka schodowa	22,09	3,26
3.02	korytarz	66,41	2,40
3.03	wc pielęgniarek	4,68	3,18
3.04	magazyn	2,64	3,18
3.05	gabinet kierownika oddziału	14,34	3,18
3.06	wc	3,29	3,18
3.07	pom. sekretarki	15,61	3,18
3.08	korytarz	108,26	2,40
3.09	dyżurka pielęgniarska	14,57	3,18
3.10	sala int. terapii	23,60	3,18
2.11	pokój przygotowań	15,61	3,18
3.12	pokój zabiegowy	15,61	3,18
3.13	pokój badań	15,56	3,18
3.14	sala 1-osobowa	14,70	3,18
3.15	węzeł sanitarny sali chorych	4,94	2,60
3.16	cpap (2os)	17,74	3,18
3.17	węzeł sanitarny sali chorych	5,36	2,60
3.18	węzeł sanitarny sali chorych	5,36	2,60
3.19	cpap (2os)	17,74	3,18
3.20	poczekalnia nex	17,59	3,18
3.21	konsola nadzoru pielęgniarskiego	5,40	3,18
3.22	węzeł sanitarny sali chorych	5,30	2,60
3.23	poczekalnia nex	17,59	3,18
3.24	klatka schodowa	24,10	3,26
3.25	sala 4-osobowa	32,26	3,18
3.26	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.27	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.28	sala 3-osobowa	24,81	3,18
3.29	wc pacjentów	3,41	2,60
3.30	sala 4-osobowa	30,28	3,18
3.31	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.32	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.33	sala 3-osobowa	24,81	3,18
3.34	wc pacjentów	3,41	2,60
3.35	sala 3-osobowa	24,29	3,18
3.36	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.37	pom. socjalne zespołu pielęgniarskiego	25,22	3,18
3.38	łazienka pielęgniarska	7,00	3,18
3.39	węzeł sanitarny + wózkowonna	8,58	2,60
3.40	winda	6,60	–
3.41	winda	6,60	–
3.42	winda	6,60	–
3.43	pokój lekarski	45,12	3,18
3.44	pom. socjalne lekarzy	15,40	3,18
3.45	węzeł sanitarny zespołu lekarskiego	5,23	2,60
3.46	korytarz	84,75	2,40
3.47	sala 1-osobowa	17,69	3,18
3.48	węzeł sanitarny sali chorych	5,47	2,60
3.49	pielęgniarka koordynująca	15,61	3,18
3.50	kuchenka podręczna	14,65	3,18
3.51	sala 2-osobowa	18,99	3,18
3.52	węzeł sanitarny sali chorych	5,64	2,60
3.53	sala 2-osobowa	18,99	3,18
3.54	węzeł sanitarny sali chorych	5,64	2,60
3.55	sala 2-osobowa	18,99	3,18
3.56	węzeł sanitarny sali chorych	4,97	2,60
3.57	śluza fartuchowa izolatki	5,15	3,18
3.58	izolatka	10,67	3,18
3.59	węzeł sanitarny izolatki	6,31	2,60
3.60	pom. porządkowe	2,71	3,18
3.61	wc pracowników	4,23	3,18
3.62	śluza brudownika	4,07	3,18
3.63	brudownik	6,94	3,18
3.64	klatka schodowa	22,32	2,60
3.65	sala 3-osobowa	28,15	3,18
3.66	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.67	magazyn bielizny czystej	3,44	3,18
3.68	sala 2-osobowa	20,83	3,18
3.69	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.70	sala 2-osobowa	20,83	3,18
3.71	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.72	sala 2-osobowa	20,82	3,18
3.73	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.74	sala 4-osobowa	28,91	3,18
3.75	węzeł sanitarny sali chorych	4,88	2,60
3.76	magazyn leków	3,82	3,18
3.77	sala 3-osobowa	23,99	3,18
3.78	węzeł sanitarny sali chorych	7,33	2,60
3.79	łącznik	20,46	3,26

OZNACZENIA

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- 3/1 czujka optyczna
- 2/1 ręczny ostrzegacz pożaru
- 3/1 czujka opt. ze wskaźnikiem zadziałania
- przycisk oddymiania
- CSO centrala systemu oddymiania
- PP przycisk przewietrzania
- SI sygnalizator opt.–akustyczny
- CZ centrala zasysająca
- SSP centrala sygnalizacji pożaru
- MS moduł sterujący
- +24V zasilacz +24V

INSTALACJA DVB–T CCTV

- ST stacja podglądowa
- K1 kamera IP kopułka
- T-1 gniazdo RTV

INSTALACJA OKABL. STRUKTURALNEGO

- 1 gniazdo 2 x RJ45
- W-1 gniazdo 1 x RJ45
- K100 koryto metalowe
- LPD lokalny punkt dystr.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

- centralka przywołania
- kasownik
- wtacznik pociągowy
- wtacznik typu gruszka
- sygnalizator kierunkowy

SD – SMOZDOWACZ
EZ – ELEKTROZAMEK

- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z ELEMENTY ZELBETOWE
- PROJEKTOWANE IZOLACJA TERMICZNA Z PŁYT STYROPIANOWYCH
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
- PROJEKTOWANE ZABUDOWANIA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE SILIKATOWY 410x2MM
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE KONWENCJONALNE 12x417CM

UWAGA:

- PODŁOGA wg. WARSTW
- DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH:
  STYROPIAN Grafitowany lub hydrofobizowany gr.15cm
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. WARSTWAMI STYROPIANU gr.20cm
- WYKONAĆ OPASKĘ WOKÓŁ BUD. O SZER. >0,5 W Z KOSTKI BETONOWEJ
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE GR. 25 CM Z PUSTAKÓW BETONOWYCH KLASY 35O LUB BLACHY, POKLEJONYCH OBUSTRONNIE PŁYTAMI GK GR. 1,25CM KAŻDA, gr.0,5mm KOLOR INSTALACYJ
- OŚWIETLENIE I ŚCIANY SZCZYTOWE WYKOŃCZYĆ BLACHĄ, POKLEJONĄ KOLOR INSTALACYJ
- STOLARKA DRZWIOWA, PCV LUB Z ALUMINIUM
- RYNNY I RURY SPUSTOWE – Z BLACHY POKLEJONEJ – KOL. INSTALACYJ.
- LAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE/Z BLOCZKÓW BETONOWYCH gr.24cm.
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z PUSTAKÓW CEMENCOWYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25cm.
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CEMENCOWYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm
- ŚCIANY DZIELNE gr.12cm Z CEGŁY PEŁNEJ LUB CEGŁY SILIKATOWEJ
- NADPROŻA PREFAB. TYPOWE – SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE
- CZĘŚĆ PIONOWE I POZIOME – WG. WARSTW
- STROPY ZELBETOWE (wg. konstrukcji)
  PODSTAWOWY WIEŃ – PRZEPRAWOWANIE – SILIKATOWE – o 4 15cm.
  (ORAZ KONWENCJONALNE) CIĘŻKIE (NAJWIĘKSZE SZCZEL GR.12cm)

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CEMENCOWYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm
- ŚCIANY DZIELNE gr.12cm Z CEGŁY PEŁNEJ LUB CEGŁY SILIKATOWEJ
- NADPROŻA PREFAB. TYPOWE – SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE
- CZĘŚĆ PIONOWE I POZIOME – WG. WARSTW
- STROPY ZELBETOWE (wg. konstrukcji)
  PODSTAWOWY WIEŃ – PRZEPRAWOWANIE – SILIKATOWE – o 4 15cm.
  (ORAZ KONWENCJONALNE) CIĘŻKIE (NAJWIĘKSZE SZCZEL GR.12cm)
- PODŁOGA wg. WARSTW
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE/Z BLOCZKÓW BETONOWYCH gr.24cm.
- WYKONAĆ OPASKĘ WOKÓŁ BUD. O SZER. >0,5 W Z KOSTKI BETONOWEJ
- OŚWIETLENIE I ŚCIANY SZCZYTOWE WYKOŃCZYĆ BLACHĄ, POKLEJONĄ KOLOR INSTALACYJ
- STOLARKA DRZWIOWA, PCV LUB Z ALUMINIUM
- RYNNY I RURY SPUSTOWE – Z BLACHY POKLEJONEJ – KOL. INSTALACYJ.

Dom z klasą projekty budowlane		25–512 Kielce ul.Warszawsko 21/20	
Obiekt:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC Chęciny dz. nr ewid. 238/36, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny		
Tytuł rysunku:	RZUT 3 PIĘTRA–INSTALACJE TELETECHNICZNE		Podpis:
Stadium:	Projekt wykonawczy		
Projektował:	inż. Witold Wojciechowski	teletechnika	319/KL/74
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Domeracka	teletechnika	KL–598/94
1:100	Data: 09–2018	Specjalność	Nr uprawnień
			Nr rysunku:T5
			Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich "Dom z klasą"