RZUT PIĘTRA 2 (POZ.+2)

SKALA 1:100

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	WYS.POM.
2.01	klatka schodowa	22,09	3,26
2.02	korytarz	57,58	2,40
2.03	wc	4,68	3,18
2.04	magazynek	2,64	3,18
2.05	śluza czysta – przejazd łóżkowy	8,25	2,40
2.06	korytarz	108,46	2,40
2.07	śluza brudna	8,91	3,18
2.08	świetlica oddziału A	31,12	3,18
2.09	wc damskie	4,05	2,60
2.10	wc męskie	4,05	2,60
2.11	magazyn bielizny czystej	7,31	3,18
2.12	magazyn leków	3,85	3,18
2.13	dyżurka pielęgniarska	19,77	3,18
2.14	pom. przygotowań	15,61	3,18
2.15	pokój zabiegowy	17,41	3,18
2.16	pokój badań	19,60	3,18
2.17	śluza izolatki	6,41	3,18
2.18	izolatka	9,42	3,18
2.19	węzeł sanitarny izolatki	5,87	2,60
2.20	śluza izolatki	6,41	3,18
2.21	izolatka	9,49	3,18
2.22	węzeł sanitarny izolatki	6,99	2,60
2.23	śluza izolatki	6,13	3,18
2.24	izolatka	9,43	3,18
2.25	węzeł sanitarny izolatki	5,45	2,60
2.26	sala 1-osobowa	17,59	3,18
2.27	węzeł sanitarny pacjentów	5,25	2,60
2.28	klatka schodowa	24,10	3,26
2.29	sala 4-osobowa	32,26	3,18
2.30	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	2,60
2.31	sala 3-osobowa	24,81	3,18
2.32	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	2,60
2.33	magazyn bielizny brudnej	3,43	3,18
2.34	sala 4-osobowa	30,28	3,18
2.35	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	2,60
2.36	pom. socjalne lekarskie	20,0	3,18
2.37	łazienka lekarska	4,88	3,18
2.38	wc personelu pielęgniarskiego	4,84	3,18
2.39	brudownik	6,12	3,18
2.40	pokój lekarski opiekuńczy	20,70	3,18
2.41	pom. porządkowe	6,12	3,18
2.42	pom. socjalne zespołu pielęgniarskiego	25,22	3,18
2.43	łazienka pielęgniarska	7,00	3,18
2.44	wózkowania + wc niepełnosprawnych	8,58	2,60
2.45	winda	6,60	–
2.46	winda	6,60	–
2.47	winda	6,60	–
2.48	śluza łóżkowa	8,34	2,40
2.49	korytarz	100,28	2,40
2.50	śluza brudna	7,01	3,18
2.51	wc męskie	5,71	2,60
2.52	wc damskie	4,46	2,60
2.53	świetlica oddziału B	24,90	3,18
2.54	gabinet lekarski	22,44	3,18
2.55	pom. socjalne lekarzy	14,10	3,18
2.56	łazienka lekarska	5,69	3,18
2.57	pom. przygotowań	15,64	3,18
2.58	gabinet zabiegowy	18,92	3,18
2.59	gabinet badań	15,79	3,18
2.60	dyżurka pielęgniarska	16,78	3,18
2.61	magazyn bielizny brudnej	3,18	3,18
2.62	śluza izolatki	5,67	3,18
2.63	izolatka	10,53	3,18
2.64	węzeł sanitarny izolatki	5,64	2,60
2.65	pom. porządkowe	1,28	3,18
2.66	śluza izolatki	5,17	3,18
2.67	izolatka	12,09	3,18
2.68	węzeł sanitarny izolatki	5,64	2,60
2.69	wc personelu	4,23	3,18
2.70	śluza brudownika	4,07	3,18
2.71	brudownik	6,94	3,18
2.72	klatka schodowa	22,32	3,26
2.73	sala 4-osobowa	29,50	3,18
2.74	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	2,60
2.75	śluza izolatki	5,94	3,18
2.76	izolatka	13,26	3,18
2.77	węzeł sanitarny izolatki	5,77	2,60
2.78	magazyn bielizny czystej	17,71	3,18
2.79	magazyn leków	3,63	3,18
2.80	sala 4-osobowa	28,53	3,18
2.81	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	2,60
2.82	sala 4-osobowa	29,60	3,18
2.83	węzeł sanitarny pacjentów	4,88	2,60
2.84	wózkowania + wc niepełnosprawnych	7,34	2,60
2.85	pom. socjalne personelu pielęgniarskiego	19,58	3,18
2.86	łazienka personelu pielęgniarskiego	7,33	3,18
2.87	tężnia	20,46	3,26

LEGENDA:

- Tlen (O2)
- Próżnia (VAC)
- Powietrze Stair (AIRS)
- panel medyczny ścienny poziomy (1 x O2, 1 x AIR, 1 x VAC) - PANEL STANDARD
- panel medyczny ścienny poziomy (2 x O2, 1 x AIR, 1 x VAC) - PANEL II
- podtynkowa skrzynka zaworowo-kontrolna MBG z sygnalizatorem SBG (wymaga doprowadzenia zasilania 24V DC)
- podtynkowy sygnalizator stanu gazów SBG (wymaga doprowadzenia przewodu UTP od skrzynki zaworowo-kontrolnej MBG)
- podtynkowa listwa poboru gazów w standardzie AGA

SD – SAMOZAMYKACZ
EZ – ELEKTROZAMEK

- PROJEKTOWANE ŚCIANY / ELEMENTY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA Z PŁYT STYROPIANOWYCH
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
- PROJEKTOWANE ZBROJENIOWANIA W STREFACH BUDYNKU
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE SILIKATOWE 410/288
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE KONWENCJONALNE 124/170

UWAGA:

- POSADZKI wg. RAMTW.
- DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM (dwukrotnie) lub hydrofobizowany 2 gr 15cm
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZIEMN. NADZIEMIA STYROPIANEM gr.20cm
- WYKONAĆ OPASKI BETON. BUDZ. O SZER. =0,5 M Z NUCHU BETONOWEJ
- KOMIN PCW STROPOSZCZELNY – WPH. Z CEGŁY KLINKIEROWEJ KLASY 250 LUB BLACHA POWLEKANA
- OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY PCWU/A gr.0,5mm-KOLOR ANTRACYT
- OŁTARZ I ŚCIANY SZCZYTOWE WYKOŃCZYĆ BLACHĄ POWLEKANĄ KOLOR ANTRACYT
- STOLARKA OKIENNA PCV LUB (Z) ALUMINIUM
- RYNNY I RURY SPUSTOWE -Z BLACHY POWLEKANEJ – KOL. ANTRACYT
- LINIARY DRAŻ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI.
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH o gr.24cm.
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH lub GAZOBETONOWYCH o gr.25cm.
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm
- ŚCIANY DZIELĄCE gr.12cm Z CEGŁY PEŁNEJ LUB CEGŁY SILIKATOWEJ
- NADPROŻA PREFAB. TYPOWE – SYSTEMOWE LUB ŻELBET. WYLEWANE
- CEGŁ. PEŁNOWE I PEŁNE -WG. RAMTW.
- STROPY ŻELBETOWE (wg. konstrukcji)
- ŚCIANY DZIELĄCE GIPSOWO-KARTONOWE – SILIKATOWE – # 15cm.
- DZIAŁ KONSTRUKCYJNE 15x15cm ZBALKOWANE CEGŁĄ NA 12cm2
- WYMIARY OTWÓ OŚCIOWYCH WYKONANA OSTATECZNIE NALEŻY PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ WYŁĄCZNIE

YD A – ODPORNOŚĆ NA SCIERANIE
pom. 3 – ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE
YD – WODYSZCZELNOŚĆ (MAX. 130 JEDN EKSPERYM)
GRU A – ANTYPOŚLIZGNOŚĆ (MAX. 097 OK EKSPERYM)
YA – DRENAŻ POWIERZCHNIOWY
EZB – NIEMAGNESOWE
WYCZ – WYCZOŚCIOPOWIERZCHNIOWE
W – TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA
N(max) – WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE

Dom z klasą
projekty budowlane
ul.Warszawska 21/20

Obiekt:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC		
Adres:	Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny		
Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA II – INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – rys. zamienny		
Stadium:	Projekt wykonawczy		Podpis
Projektował:	mgr inż. Monika Othman	sanitarna	POM/0011/PDS/18
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Markiton	sanitarna	377/03
	1:100	Data: 09-2018	Specjalność Nr uprawnień
			Nr rysunku: GM_03 Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja nie jedna się nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody projektanta pod rygorem sankcji z ustaw