

10. Pomiar temperatury:

temperatura wody ciepłej przed pobraniem – 23,2..... °C
 A 53,5°C B 48,8°C C 45,1..... D 42,4..... E F
 temperatura w pojemniku do transportu – °C

11. Wyposażenie użyte podczas poboru próbek:

termometr PSSE Kielce termotorba z wkładami chłodzącymi inne opalanie

Zakres badań: bakterie z rodzaju *Legionella sp.* w 100ml, 1000 ml*

A 100..... B 1000..... C 100..... D 100..... E F

Sposób utrwalenia*

próbka nieutrwalona, próbka utrwalona przez laboratorium... WSSE Kielce

12. Butelki przygotowane przez laboratorium: WSSE Kielce

Data ważności: 26.03.2019

13. Przedstawiciel właściciela / administrator / odbiorca usług* - odpowiedzialny za instalację wewnętrzną obiektu - wnosi / nie wnosi* zastrzeżeń do protokołu oraz sposobu pobrania próbek.

14. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz przekazano przedstawicielowi właściciela / administratorowi / odbiorcy usług*, 1 egzemplarz przekazano do laboratorium, 1 egzemplarz przekazano do nadzoru.

15. Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według, normy PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/02/PO-03.

16. Uwagi:.....

Podpis próbkobiorcy

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
 ul. Czerwona Góra 10, 25-060 Chęciny
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-67
 REGON 0

Podpis przedstawiciela obiektu/
 administratora obiektu/ odbiorcy usług*