T - SA

SYMBOL TABLICY	T - SA
TYP TABLICY	LEGRAND ATLANTIC 700X500X250 IP55
ILOŚĆ MODUŁÓW	7 | 3,5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | = 43,5

3x 400/230V AC
TN-S

LINIA	TYP PRZEWODÓW	LgY	LgY	LgY	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo								
	ILOŚĆ ŻYŁ - PRZEKRÓJ	16,0	1,5	4,0	5x4	5x4	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5									

ODBIORY - ZASILANIE	NUMER OBWODU	-			01	02	03	04	05	06	07	08									
	NAZWA ODBIORU NAZWA ZASILANIA	ZASILANIE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE KLASA C	ZASILANIE SPRĘŻARKI M1	ZASILANIE SPRĘŻARKI M1	ZASILANIE SPRĘŻARKI M1	ZASILANIE OSUSZACZA A1	ZASILANIE OSUSZACZA A2	ZASILANIE ZAWORÓW ODWADNIAJĄCYCH Y1 - Y4	ZASILANIE WENTYLATORA MW7	ZASILANIE STEROWANIA NADRZĘDNEGO S-SA									
	MOC SZCZYTOWA [kW]	22,780	-	-	7,500	7,500	7,500	0,050	0,050	0,020	0,140	0,020									
	PRĄD SZCZYTOWY [A]	42,4	-	-	13,6	13,6	13,6	0,4	0,4	-	1,2	-									
	MOC OBLICZENIOWA [kW]	15,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	PRĄD OBLICZENIOWY [A]	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR 80 POZ.904 Z 2000R Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

BPBOiSZ
25-025 KIELCE, ul. JANA PAWŁA II 13/18
tel. 041 / 34-485-17

INWEST. / OBIEKT	WOJ. SPEC. ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KIELCACH Z SIEDZIBĄ W CHĘCINACH CZĘŚĆ. ROZBUDOWA SZPITALA O SEGMENT E1 DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO		NUMER RYSUNKU 13-01
TYTUŁ RYS.	INST. GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYGNALIZACJĄ SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-SA		DATA 2008-10
FAZA PW	NR ARCHIWALNY	25-10-08-GME	SKALA

PROJEKTANT	mgr. inż. JACEK GAŹDZIK	INST. GAZÓW MED.	UAN 131/90
PROJEKTANT	mgr inż. JACEK PAPIERZ	INST. ELEKTRYCZNE	UAN 60/90
SPRAWDZIŁ	inż. TADEUSZ SKOKOŃ		405-Km/73
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. STANISŁAW KOZŁOWSKI		302/KL/74