RZUT II PIETRA

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE

- Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe
- Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe hermetyczne
- K — Zestaw 3 gniazd kodowanych Data
- 3 — Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem
- Łącznik lampy bakteriobójczej (z lampką i kluczykiem)
- Z — Zasilacz odcinającej klapy p.poż. w instalacji wentylacji

UWAGI

1. Opisy przy odbiorach odpowiadają numeracji obwodów na schematach instalacji i rozdzielnic.
2. Trasy linii odbiorczych prowadzić w korytkach kablowych, listwach instalacyjnych, rurach, pod tynkiem i w tynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w częściopisowej opracowania.
3. Przewody sieci IT oraz TN-S prowadzić w oddzielnych korytkach.
4. Przepusty pożarowe uszczelnić materiałem o wytrzymałości ogniowej nie mniejszej od wytrzymałości ogniowej ściany/stropu.
5. System ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie zasilania.

Układ sieci:
Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, pozostałe urządzenia: TN-S
Gniazda wtykowe pomieszczeń grupy 1,2: IT

LISTA KABLOWA

Ozn. na tyb.	Kabel (przewód)	Skąd wyprowadzony	Dokąd doprowadzony
			II PIĘTRO
K80	YKY3x50	RR	B1
K81	YKY3x35	RR	B2
K82	YKY3x35	RR	B3
K83	YKY3x35	RR	B4
K84	YKY3x35	RR	B5
K85	YKY3x35	RR	B6
K86	YKY3x35	RR	B7
K87	YKY3x50	RUPS1	B1
K88	YKY3x35	RUPS1	B2
K89	YKY3x35	RUPS1	B3
K90	YKY3x35	RUPS1	B4
K91	YKY3x35	RUPS1	B5
K92	YKY3x35	RUPS2	B6
K93	YKY3x35	RUPS2	B7
K94	YDY 5x4	2TOR1	2TOR1/1
K97	YKY 5x10	RR	szafa sterownicza Bloku SSO
K98	YKY5x35	RR	3RDO
K99	YDY 5x2,5	2TSR1	SSDT
K100	YDY 5x2,5	2TSR1	SSDT
K101	YDY5x2,5	2TSP2	TSW20
K102	YDY5x2,5	2TSP2	TSW21
K103	YDY5x4	2TSP1	2TSP1/1

OZNACZENIA NA RYSUNKU

APZ	=	Aparat znieczulenia ogólnego
BP15,6	=	Biurko z przystawką 150x60cm
BL 20	=	Zestaw szafek metalowych z umywalką – dł. 200cm
CH	=	Centrala higieniczno-dezynfekcyjna
E	=	Zasilanie elektryczne
F	=	Fotel
F1	=	Szafka lekarska 1–drzwiowa 50x43cm
F2	=	Szafka lekarska 2–drzwiowa 100x43cm
J1	=	Fotel obrotowy zmywalny
J2	=	Krzesło zmywalne
J3	=	Taboret obrotowy szpitalny
K6	=	Szafka kuchenna 60x55x85cm
K8	=	Szafka kuchenna 80x55x85cm
L12	=	Leżankaelektrologiczna i operatorowa
L23	=	Leżankaz 230V
LOF	=	Lampa operacyjna sufitowa
LU3	=	Negatoskop 3 kieszeny
L20	=	Lawka drewniana 200cm
M	=	Macerator
MD	=	Myjnio dezynfektor
OR1	=	Centrala nadzoru pielęgniarskiego
OY2	=	System instalacji sufitowej do intensywnego nadzoru pacjenta
P912,3	=	Półka ścienna 120x30cm
RM	=	Regał meblowy
RM5,4	=	Regał meblowy 80x40x140cm
RMB	=	Stojak na blachy
R6,4	=	Regał z blachy nierdzewnej 60x40x180cm
R8,4	=	Regał z blachy nierdzewnej 80x40x180cm
R10,4	=	Regał z blachy nierdzewnej 100x40x180cm
R10,6	=	Regał z blachy nierdzewnej 100x60x180cm
S1	=	Szafka ubraniowa 30x50x180cm
S0	=	Stolik okolicznościowy 80x50cm
S01	=	Stół operacyjny
SJ	=	Stolik zmywalny w pokoju socjalnym 120x60cm
S12,6	=	Stół z blachy nierdzewnej 120x60x85cm
S15,6	=	Stół z blachy nierdzewnej 150x60x85cm
SP	=	Wózek ze stoli nierdzewnej do sal operacyjnych 67x49x82cm
SSF	=	Stół z blachy nierdzewnej (nierdzewnej) 100x60
TGM	=	Tablica gazów medycznych
ZSP10,6	=	Szafa przelotowa z blachy nierdzewnej 100x60x180cm
UCH2	=	Umywalka chirurgiczna 2–stanowiskowa dł. 160cm
VF70	=	Lampa bakteriologiczna ścienna, przepływowa 2–promiennikowa
VF100	=	Lampa bakteriologiczna ścienna, przepływowa 3–promiennikowa
VFC70	=	Lampa bakteriologiczna sufitowa, przepływowa 2–promiennikowa
WG29	=	Wózek do gazów medycznych 70x45cm
WK26	=	Stojak z kosztami na odpady nierdzewnej 62x62x80cm
WS	=	Kanapa wypoczynkowa, zmywalna
WP	=	Wózek do przewożenia chorych 210x80cm
Z10,6	=	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 100x60x85cm
⊸4	=	Gniazdo elektryczne 230V
⊸4RTG	=	Gniazdo RTG
⊸5P	=	Sprzętowe pawletrze
⊸CZ	=	Kran ze złączką do ciepłej i zimnej wody
⊸Z	=	Kran ze złączką do zimnej wody

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH				
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Grudziądz i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach			
Adres :	Chęciny, ul. Czarnowa Góra 10 (ozn. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)			
Opracowanie:	Częściowe przebudowa i rozbudowa zespołu szpitalnego o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z kaponierą i budynkiem komunikacji pionowej			
Branża :	Instalacje elektryczne			
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"			
Temat :	INSTALACJA SKY – RZUT II PIĘTRA			
Opracowanie :	Projekt budowlany			
Data :	1.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr opracowania:	Podpis:	Skala:
Projektował :	Tadeusz Sankiewicz		238-4L-74		1:50
Opracował :	Aleksandra Kordacka				
Sprawdził :	mgr inż. Jolanta Wodarczyk		KL-254-99		
Kierownik proj. :	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
	Prawa autorskie zastrzeżone na rzecz Biura Projektowego i Powiatu Kieleckiego (Dz.U. 1 2000r. nr 80, poz. 904)				7

przewody wentylacji mech. wg projektu inst. went. mech. dociepleń wełną mineralną gr. 6cm, obudowość z zewnątrz panelami z blachy stalowej powlekanej w systemie pref. kaset typu MAXI LIBERTA 300 na konstrukcji stalowej