Nr szafy	2				3	4			
Nr pola (obw.)	2.0	2.0	2.1	2.2	3.0	4.0	4.1	4.2	4.0.1
Nazwa pola	Do baterii BK1 (rezerwa)	Zasilanie (z trafo TR1)	do pola nr 3 (Blok.Prac.Równ.)	Ochrona przepięciowa	Sprzęgło	Zasilanie (z TR2)	do pola nr 3 (Blok.Prac.Równ.)	Ochrona przepięciowa	Do baterii BK2 (rezerwa)
Aparatura obwodów wtórnych		Analizator PM820 (A V W Var)				Analizator PM820 (A V W Var)			
Moc szczyt.[kW]		40,0[VA]				40,0[VA]			

				Projektował	Sprawdził	Tytuł projektu	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10			
			NAZWISKO	T.Konieczny	J.Włodarczyk					
			DATA	11.2008	11.2008	Tytuł rysunku	Rozdz. główna RGNN 0,4kV Schemat jednokreskowy	Format A4	Nr rys. 6B	Arkuszy 12
ZMIANY	DATA	PODPIS	PODPIS							Nr ark. 2