STACJA PRÓŻNI MEDYCZNEJ - RZUT

YLYżo 4x2,5 450/750V / RB22 do M2
YLYżo 4x2,5 450/750V / RB22 do M2
YLYżo 4x2,5 450/750V / RB22 do M1

YKSLY-NR 2x1 / RB22 do B1V
YLYżo 3x1,5 450/750V / RB22 do S-SV
2x YKSLY-NR 8x1 + YKSLY-NR 2x1 RB28 do S-SV
3x YKSLY-NR 3x1 / RB22 do B1...3VR

YLYżo 3x1,5 450/750V / RB22 do Y1 - Y4
YKSLY-NR 2x1 / RB22 do B1A
YLYżo 3x1,5 450/750V / RB22 do MW7
YKSLY-NR 8x1 / RB22 do M1
YLYżo 5x4 450/750V / RB28 do M1
YKSLY-NR 8x1 / RB22 do M2
YLYżo 5x4 450/750V / RB28 do M2
YKSLY-NR 8x1 / RB22 do M3
YLYżo 5x4 450/750V / RB28 do M3

ROZPRĘŻALNIE O2 N20 CO2 - RZUT

YKSLY-NR 2x1 / RB16 do B1N
YKSLY-NR 2x1 / RB16 do B2N
YKSLY-NR 3x1 / RB16 do B1C
YKSLY-NR 3x1 / RB16 do B1O

STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA - RZUT

YKSLY-NR 2x1 / RB22 do B1T

S-SA

YLYżo 3x1,5 450/750V / RB22 do S-SA

T-SA

YKSLY-NR 2x1 / RB22 do S-SA
YLYżo 3x1,5 450/750V / RB22 do A1
YLYżo 3x1,5 450/750V / RB22 do A2

UWAGI:

1. Zasilanie tablic TS-A, TS-V oraz sterownika S-SN według projektu instalacji elektrycznych.
2. W stacjach gazów medycznych do bednarki połączeń wyrównawczych przyłączyć obudowy agregatów sprężarkowych, pomp próżniowych, zbiorniki wyrównawcze, rurociągi instalacji gazów medyczych, konstrukcje tablic redukcyjnych. Połączenia wykonywać przewodem LgY 6,0 z izolacją w kolorze żółto - zielonym. Bednarka połączeń wyrównawczych - według projektu instalacji elektrycznych.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Obiekt :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego, wraz z łącznikami				
Branża :	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI				
Treść rysunku :	POMIESZCZENIA ŹRÓDEŁ GAZÓW MED. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
Stadium :	Projekt budowlano-wykonawczy				
Data :	2008-10	Nr Arch.	25-10-08-GME	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Jacek Gaździk			UAN 131/90		1: 50
Projektował :	mgr inż. Jacek Papierz			UAN 60/90		Nr rys.
Sprawdził:	inż. Tadeusz Skokoń			405-Km/73		11-00
Kierownik prac.	mgr inż. Stanisław Kozłowski			302/KL/74		

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)