LEGENDA:

- Wyłącznik jednobiegunowy
- Gniazdo wtykowe 230V 16A herm.
- 2x36 — Oprawa świetlówkowa 2x36W z kloszem
- Oprawa oświetleniowa ścienna herm. 60W
- Gniazdo trójfazowe hermetyczne z wyłącznikiem
- Wyłącznik jednobiegunowy hermetyczny
- Piec akumulacyjny

OPIS:

1. Instalacje wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² dla obwodów oświetleniowych i YDY 3x2,5 dla obwodów gniazd jednofazowych
2. Tablica TP wg rys. nr 13
3. Oprawy mocować na wysokości 2,5-3,0m natomiast gniazda 1-faz. na wys. 0,8m
4. RPW1, RPW6, RPW16 - opisy oznaczaja nr obwodów w rozdz. RPW

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	Zasilanie w energię elektryczną				
Tresć :	BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ. PLAN INSTAL. OŚWIETLENIOWEJ				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		1:50
Opracował :	mgr inż. Krzysztof Konieczny				
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					12