ROZDZIELNICA 2TOU2

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	Szafa komputer. E1.3/05	E1.3/05 E1.3/65	E1.4/66 E1.4/67	Zasilanie gazów medy-cznych	Zasilanie gazów medy-cznych	Zasilanie gazów medy-cznych	Zasilanie gazów medy-cznych
Moc zainstal. (kW)			1,0	1,0	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Faza			L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3

Pi = 3,8 kW
k = 0,6
Po = 2,3 kW
Io = 12,5 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 2TOU2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL-254/89		14D
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		