OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

1 Oprawa wewnątrzstropowa IP65 4x24W EVG z opalizowaną szybą laminowaną bezpieczną szybą laminowaną bezpieczną odporną na UV i eliminującą refleksy promieni lasera (TRILUX Fidesca-SD 600 M 414/24E)
2 Oprawa wewnątrzstropowa IP65 4x24W EVG z rastrem typu RPX za szybą laminowaną bezpieczną szybą laminowaną bezpieczną odporną na UV i eliminującą refleksy promieni lasera (TRILUX Fidesca-SD 600 RPX 414/24E)
3 Oprawa wewnątrzstropowa IP65 4x54W EVG z rastrem typu RPX za szybą laminowaną bezpieczną (TRILUX Fidesca-SD 600 RPX 454 E)
4 Oprawa wewnątrzstropowa IP20 4x24W EVG z rastrem typu RPX i bocznymi powierzchniami perforowanymi (TRILUX 3694D-RPX/14/24 E)
5 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1031 SD236 IP40
6 Oprawa naścienna/nadumywalkowa II klasy bezp. IP54 z dyfuzorem opalizowanym 1x18W EVG(TRILUX 7171/18 E)
7 Oprawa nastropowa z PC IP66 2x54W EVG obudowa transparentna, klosz z rozsiwem pryzmatycznym (TRILUX Aragon 254 T E)
8 Oprawa wewnątrzstropowa IP54 4x14W EVG z kloszem opalizowanym (TRILUX Enterio M73 OA-IP 414 E)
9 Oprawa wewnątrzstropowa IP65 3X54W(Ra90) EVG z regulowanymi odbłyśnikami +/-30st. typu RV(-30°/-30°/+30°) za szybą laminowaną bezpieczną odporną na UV i eliminującą refleksy promieni lasera (TRILUX Fidesca-PM RV 328/54 E)
10 Oprawa wewnątrzstropowa IP65 3X80W(RA90) EVG z regulowanymi odbłyśnikami +/-30st. typu RV(-30°/-30°/+30°) za szybą laminowaną bezpieczną odporną na UV i eliminującą refleksy promieni lasera (TRILUX Fidesca-PM RV 380E)
11 Oprawa downlight IP54 2xTCT26W EVG z odbłysnikiem typu MR i szybą transparentną-wysokość 10cm. (Trilux Inperia C2 MR ZTCT26/32E + DA)
12 Oprawa downlight IP54 2xTCT32W EVG z odbłysnikiem typu MR i szybą transparentną-wysokość 10cm. (Trilux Inperia C2 MR ZTCT26/32E + DA)
E Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych systemu Hybryd H-300 LED typu "Oczko LED/1W" do wbudowania w sufit podwieszony
E Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych systemu Hybryd H-300 LED typu "Prymat LED/2W" naścienna
K Oprawa oświetlenia kierunkowego systemu Hybryd H-300 LED typu "Prymat", "Profil" lub "Crystal" CT LED naścienna
Z Zasilacz LED H-290 LED/H-300
R Rozdzielacz H-300R
Oprawa oświetleniowa z napisem "NIE WCHODZIĆ"
Osprzęt podtynkowy
Osprzęt podtynkowy hermetyczny

UWAGI:
- JEDNIA ZE ŚCIAN OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WMUROWAĆ PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC INSTALACYJNYCH I PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI
- OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW ORAZ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I RUROCIĄGÓW INSTALACJI ZALAĆ W PODSTAWIE STROPU CHŁONNĄ BETONEM NAD ZESTAWEM KONSTRUKCJA DODATKOWO ZAIZOLOWAĆ MIDKĄ WELNĄ MINERALNĄ
- WSZYSTKIE POZIOME PODCIĄGI I CHŁONNOŚCIA WYKONAĆ W BRUZDACH PŁYTOCH, PRZEWODY OSTEC ZOLOWAĆ
- STROPY I SCIANY MAŁ SYSTEMI POMIESZCZEŃ STANOWIĄCYMI BIAŁKOWAĆ PRZED ZLOŻOWANIEM INSTALACJI I PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITÓW PODWIESZONYCH
- W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI PODŁOGĘ WYKONAĆ Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTÓW
- ODCINKI PRZEWODÓW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBUDOWAĆ PLYTAMI O ODP. OGN. EI 120 np.: FIRMY ROCKWOOL SYSTEM CONLIT LUB PROMATECT FIRMY PROMAT. ODCINKI PIONOWE PROWADZONE SĄ W MUROWANYCH SZACHTACH O ODP. OGNIOWEJ EI 120. KAŻDY PRZEWÓD W SZACHCIE OBUDOWAĆ PLYTAMI O ODP. OGNIOWEJ EI 120 FIRMY J.W.
- W OBŁODOWACH KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH REWIZJA DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW, PROJEKTOWANYCH KLAPI PRZECIWPOŻAROWYCH I PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTNIC, WYKONAĆ KLAPY REWIZYJNE, WIELKOŚCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB. (W POMIESZCZENIACH STEPLIVNYCH REWIZJE WYKONAĆ JAKO SZCZELE)
- W OBŁODOWACH PIONÓW C.O., W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH KURKÓW SPUSTOWYCH NA PIONACH C.O. (WG PROJ. INSTALACJI) ZAINSTALOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15cm
- SZCZELINY DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM NA GŁĘBOKOŚCI 50mm
- W CZĘŚCI RENIEGADCA ŚWITACKA PRZEBICIA W ŚCIANACH I STROPACH POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WNĘDZ NA HYDRANTY P.POŻAROWE HP25 O WYMIARACH 75X85CM, GŁ.28,0CM, SPÓD NA WYSOKOŚCI 0,8 M NAD POSADZKĄ
- PRZEKRYCIE KANAŁU ELEKTRYCZNEGO WYKONAĆ PO UŁOŻENIU KABLI

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
SUFITY PODWIESZANE - RZUT II PIĘTRA (POZ. +10,49) SKALA 1:50

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "SLUŻBY ZDROWIA w KIELCACH"				
Inwestor :	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Adres: Kielce, ul. Zagórskiego 1			
Adres :	Chęciny, ul. Czarnowa Góra 10 (ozdb. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/10)			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tymczasowi i budynkiem komunikacji pionowej			
Branża :	Instalacja elektryczna			
Obiekt.	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"			
Treść :	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT II PIĘTRA			
Uzgodnienia :	Projekt budowlany			
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Tadeusz Kaniewicz	338-HL-174		1:50
Opracował :	Aleksandra Kaniewicz mgr inż. Tadeusz Kaniewicz	HL-254-89		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Wodzicki	HL-254-89		
Kierownik grup.	Stanisław Kozłowski	302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone na rzecz Biura Projektowego i Prawach Własności (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)				6