WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KIELCACH Z SIEDZIBĄ W CHĘCINACH

BUDOWA PAWILONU E1 DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO - MONITOROWANIE INSTALACJI I ŹRÓDEŁ GAZÓW MEDYCZNYCH

UWAGI:

1. W punktach informacyjnych SPIZ5-x systemu rozprowadzającego gazów medycznych gniazda RJ45 podłączać zgodnie z sekwencją podaną w instrukcji obsługi tych urządzeń.
2. W sterownikach AirMaster 3S Plus, skrętkę czteroparową podłączać zgodnie z sekwencją podaną w instrukcji obsługi tych urządzeń.
3. Komputer PC wyposażyć w kartę z dwoma konwerterami RS485/232, z optoizolacją.
4. Na komputerze PC zainstalować programy wizualizacji dostarczone przez producentów urządzeń wchodzących w skład systemu monitorowania instalacji gazów medycznych, (SPIZ5-x; AirMaster 3S Plus) skonfigurowane do potrzeb obiektu.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH						
Obiekt :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach					
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)					
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego, wraz z łącznikami					
Branża :	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI					
Treść rysunku :	SCHEMAT MONITOROWANIA INSTALACJI I ŹRÓDEŁ GAZÓW MEDYCZNYCH					
Stadium :	Projekt budowlano-wykonawczy					
Data :	2008-10	Nr Arch.	25-10-08-GME	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	mgr inż. Jacek Gaździk			UAN 131/90		
Projektował :	mgr inż. Jacek Papierz			UAN 60/90		Nr rys.
Sprawdził:	inż. Tadeusz Skokoń			405-Km/73		16-00
Kierownik prac.	mgr inż. Stanisław Kozłowski			302/KL/74		

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)