Styki skierowane, przeznaczone do wykorzystania w układzie sterownia podstawowego

T-SV

Uwagi :

1. *Na Listwie zaciskowej XV wykonać mostki pomiędzy zaciskami 1...4 i 11...12 i 13...15 (PE) i 16...18 i 26...28 (+24V DC)*
2. *Wszystkie połącznia układu sterowania wykonać przewodem H07V-K 1,0 mm2.*
3. *Przy wzroście wartości podciśnienia zwierane są zaciski 1 - 4 wakuometrów kontaktowych B1-3VR.*
   Przy spadku wartości podciśnienia zwierane są zaciski 1 - 2 wakuometrów kontaktowych B1-3VR.

Invest.	WOJEWÓDZKI SPEC. ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w Kielcach z siedzibą w Chęcinach	Temat	Instalacje gazów medycznych z systemem sygnalizacji				Rys.				Data	2008-10	BPBOiSZ	25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 tel./fax 041/34-499-51		
Obiekt	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZPITALA O ŁĄCZNIK E1 DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO	Projekt.	mgr inż. Jacek Gaździk	Upraw. UAN 131/90	Projekt.	mgr inż. Jacek Papierz	Upraw. UAN 60/90	Spraw.	inż. Tadeusz Skokoń	Upraw. 405 Km/73	Spraw.	mgr inż. St. Kozłowski	Upraw. 302 KL/74	Faza PBW	skala	Nr arch. 25-10-08-GME	Nr rys. 14-03