OZNACZENIA:

Bednarka Fe/Zn 30x4 mm

Bednarka Fe/Zn 20x4 mm

ZK Złącze kontrolne

UWAGI:

1. Bednarkę uziemiającą wewnątrz stacji malować
   - uziemienia roboczego (punkt N trafo) - farbą niebieską,
   - uziemienia ochronnego - farbą żółtą i paski zielone
2. Uziemienia stacji połączyć z uziomem budynku bloku operacyjnego i budynku zespołu prądotwórczego

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	Zasilanie w energię elektryczną				
Treść :	BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ. UZIEMIENIE STACJI				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		1:50
Opracował :	mgr inż. Krzysztof Konieczny				
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					11