2Q1 ZASILANIE Z TRANSFORMATORA 1

ZBROJENIE WYŁĄCZNIKA	STYK ZADZ. ZAB.	BLOKADA PRACY RÓWN.	ZAŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA	OTWARCIE WYŁĄCZNIKA	WYŁĄCZNIK OTWARTY	WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY	ZASILANIE Z TRAFO	STYKI POMOC.	STYKI POMOC.	STYKI POMOC.
MCH 230VAC	SDE	MX2 230VAC	XF 230VAC	MX1 230VAC	OF11		SYGNALIZACJA	OF12	OF13	OF14

				Projektował	Sprawdził	Tytuł projektu	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10		
			NAZWISKO	T.Konieczny	J.Włodarczyk				
			DATA	11.2008	11.2008	Tytuł rysunku	Rozdz. główna RGNN 0,4kV Obwody wtórne	Format A4	Nr rys. 6F	Arkuszy 12
ZMIANY	DATA	PODPIS	PODPIS							Nr ark. 6