OZNACZENIA

K3 - Konstrukcja barierki w drzwiach komory trafo
K4 - Konstrukcja pod izolatory 20kV
P - Płyta przepustowa (dla kabli NN)
1 - Transformator 15/0,4kV 630kVA(TR1) lub 250kVA (TR2)
2 - Izolator wsporczy 20kV wnętrzowy
3 - Szyna aluminiowa AP 50x3
6 - Uchwyt krótki do zakładania uziemienia przenośnego
7 - Zestaw montażowy do głowic kablowych 20kV - TG1
8 - Kabel YHAKXS 70mm²
9 - Kable YKY 1x240mm²
U2 - Uchwyt dla kabla

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15)				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	Zasilanie w energię elektryczną				
Treść :	BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ. PRZEKROJE				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008 r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień :	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		1:10
Opracował :	mgr inż. Krzysztof Konieczny				
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					14