OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

	1	Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1028 SD136 IP40
	2	Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1031 SD236 IP40
	3	Oprawa kasetonowa z rastrem parabolicznym do wbudowania w sufit 600x600mm Es-System 1046 K418.U-AD
	4	Oprawa kasetonowa z kloszem mlecznym do wbudowania w sufit 600x600mm Es-System 1091 K418.D-O
	5	Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym bryzgoszczelna Es-System 1095 SD236 IP54
	6	Oprawa kasteonowa bryzgoszczelna do wbudowania w sufit 600x600mm Es-System 1160 TL418.D-O
	7	Oprawa Downlights szczelna do wbudowania w sufit podwieszony Es-System 2146 DW218 IP44
	8	Oprawa nastropowa Es-System 49950 IP 44
E		Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych systemu Hybryd H-300 LED typu "Oczko LED/1W" do wbudowania w sufit podwieszony
E		Oprawa do oświetlenia dróg ewakuacyjnych systemu Hybryd H-300 LED typu "Prymat LED/2W" naścienna
K		Oprawa oświetlenia kierunkowego systemu Hybryd H-300 LED typu "Prymat", "Profil" lub "Crystal" CT LED naścienna
Z		Zasilacz LED H-290 LED/H-300
R		Rozdzielacz H-300R
		Osprzęt podtynkowy
		Osprzęt podtynkowy hermetyczny

UWAGI

- JEDNĄ ZE ŚCIAN OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYMUROWAĆ PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC INSTALACYJNYCH I PO PRZEDMUROWANIU PROBY SCZELNOŚCI INSTALACJI
- OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW WLOT. WEDNIAWCZNEJ I DRÓW SZCZELNIĆ WSZYSTKICH INSTALACJI ZALAĆ W POZIOM STROPU CHUDYM BETONEM, WYKONANYM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY ZAPRAWY MROZOWEJ MARKA WIENAA MINERALNA
- WSZYSTKIE POZIOME PODCIĄGI Z ODPADAJĄCYM WYKONAĆ W BIEGUNACH KRYTYCZNYCH, PRZEWODY CIĘTE DOLUMAĆ
- STOPY MONTAŻOWE I ŁACZNIKI SUSTAWI WYMIESZCZONYCH W ŚCIANACH I STROPACH PRZEBICIA W ŚCIANACH I STROPACH INSTALACJI I PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITÓW PODWIESZONYCH
- W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI PODŁOGĘ WYKONAĆ Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTÓW
- OSCINKI PRZEWODÓW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBUDOWAĆ PLYTAMI G.K.BOARD, GDK, EI 120 min FIRMY RIGIPSKOL, SYSTEM CONLIT LUB PROMATECT FIRMY PROMAT. OSCINKI PIONOWE PROWADZONE NA W MUROWANYCH SZACHTACH G.OGP., OGNIOWEJ EI 120, KAŻDY PRZEWÓD W SZACHCIE OBUDOWAĆ PLYTAMI G.OGP., OGNIOWEJ EI 120 FIRMY J.W.
- W OBUDOWACH KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH REWIZJI DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW, PROJEKTOWANYCH KLAPI PRZECIWPOŻAROWYCH I PROJEKTOWANYCH PRZESYSTNIC, WYKONAĆ KLAPY REWIZYJNE, WIELKOŚCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB, OR POWIERZCZENIACH STERYLNYCH REWIZJE WYKONAĆ JAKO SZCZELNE
- W OBUDOWACH PIONÓW C.O., W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH KURKÓW SPUSTOWYCH, NA PIONACH C.O. (WG. PROJ. INSTALACJI) ZAINSTALOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15cm
- SZCZELINY DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ WATEŁINĄ MATERIAŁEM TERMOZOLACYJNYM NA GŁĘBOKOŚCI 50cm
- W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ SZYTAŁA PRZEBICIA W ŚCIANACH I STROPACH POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ SCISLE WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WNIDO NA HYDRANTY P.POŻAROWE HP25 O WYMIARACH 75X85CM, GŁ.28.0CM, SPÓD NA WYSOKOŚCI 0,61M NAD POSADZKA.
- PRZEKRYCIE KANAŁU ELEKTRYCZNEGO WYKONAĆ PO ULOŻENIU KABLI

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU PCBOT.

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
SUFITY PODWIESZANE - RZUT I PIĘTRA (POZ. +6,59) SKALA 1:50

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Województwo Świętokrzyskie/ ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (ozn. nr ewid. 238/A, 238/13 i 236/13)				
Opracowanie :	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z koniecznymi i budynkiem komunikacji pionowej				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA – RZUT I PIĘTRA				
Opłatform :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008	Nr zlecenia :	Nr opracowań :	Podpis	Skala
Projektował :	Tomasz Sankiewicz	238-KL-14			1:50
Opracował :	Aleksandra Kostecka				
Sprawdził :	mgr inż. Jolanta Wodarczyk	KL-254-89			
Kierownik proj. :	Stanisław Kozłowski	302/KL/74			Nr rys.
Firma Adriatic zastrzega sobie prawo własności do niniejszej dokumentacji i Prawem Patentowym (Dz.U. 2 2003r. nr 64, poz. 592)					4