Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.1/09	E1.1/12	E1.1/20		E1.1/09 E1.1/12 (zasil. klap p.poż.)	E1.1/04a (sterownik klap p.poż.)	E1.1/04a (zasilanie interkomu - ujęto w proj. instal. teletechn.)	
Moc zainstal. (kW)			1,8	2,5	1,5		0,1	0,1	0,1	
Faza			L3	L2	L1		L1	L1	L1	

$\sum$Pi = 39,0 kW
k = 0,5
Po = 19,5 kW
Io = 33 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY TSR2				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		12D
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		