RZUT DACHU 1:50

LEGENDA

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA W ZIEMI (PŁASKOWNIK Fe/Zn 40×4 mm UŁOŻONY POD FUNDAMENTEM BUDYNKU.)

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA W BUDYNKU (PŁASKOWNIK Fe/Zn 25×4 mm NA ŚCIANIE NA WYS. 0,3 m OD PODŁOGI.)

INSTALACJA ODGROMOWA NA DACHU (DRUT STAL. OCYNK. ϕ8 NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH)

ZK — ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALACJI UZIEM. (NA WYS. 1,5 m OD POŻ. TERENU ORAZ 0,3 m OD POZIOMU PODŁOGI.)

INSTALACJA ODPROWADZAJĄCA ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE (Cu 20×3 mm.)

				Projektował	Sprawdził			
			NAZWISKO	T.Konieczny	J.Włodarczyk	Tytuł projektu: Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10		
			DATA	11.2008	11.2008	Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ	Format	Nr rys. 3
ZMIANY	DATA	PODPIS	PODPIS					