Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa odbiornika	Ochrona przeciw-przepięciowa	Obecność napięcia	E1.2/49 (Centralka odcięć p.poż.)	E1.2/06 E1.2/25 E1.2/43 E1.2/48 (zasil. klap p.poż.)	E1.2/48 (myjnia ultradźw.)	E1.2/32	E1.2/32	E1.2/32	E1.2/32	E1.2/34 E1.2/35 E1.2/43			E1.2/48 (Myjnia dezynf. 3.8/1)	E1.2/28 (Steryliz. plazmowy)		
Moc zainstal. (kW)			0,1	0,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			15,0	4,0		
Faza			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2			L1-L3	L1-L3		

Pi = 26,2 kW
k = 0,84
Po = 22 kW
Io = 35 A

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10				
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego				
Branża :	Instalacje elektryczne				
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"				
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNICY 1TSR1				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	11.2008r.	Nr zlecenia:	Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Projektował :	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		
Opracował :	Aleksandra Konieczna				Nr rys.
Sprawdził :	mgr inż. Jeremi Włodarczyk		KL–254/89		6D
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		