T - SV

SYMBOL TABLICY	T - SV																					
TYP TABLICY	LEGRAND ATLANTIC 800x600x300 IP55																					
ILOŚĆ MODUŁÓW	7	3,5	8		7,5	7,5	7,5		2		35	= 78										

LINIA	TYP PRZEWODÓW	LgY		LgY	LgY		YLYżo		YLYżo		YLYżo		YLYżo		H07V-K							
LINIA	ILOŚĆ ŻYŁ - PRZEKRÓJ	16,0		1,5	4,0		4x2,5		4x2,5		4x2,5		3x1,5		1,0							
ODBIORY - ZASILANIE	NUMER OBWODU	-				01	02	03		04		05										
ODBIORY - ZASILANIE	NAZWA ODBIORU / NAZWA ZASILANIA	ZASILANIE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE KLASA C		ZASILANIE POMPY PRÓŻNIOWEJ M1	ZASILANIE POMPY PRÓŻNIOWEJ M2	ZASILANIE POMPY PRÓŻNIOWEJ M3		ZASILANIE STEROWNIKA NADRZĘDNEGO S-SV		ZASILANIE UKŁADU STEROWANIA REZERWOWEGO WG RYS. NR 00-00										
ODBIORY - ZASILANIE	MOC SZCZYTOWA [kW]	6,665	-	-		2,200	2,200	2,200		0,025		0,040										
ODBIORY - ZASILANIE	PRĄD SZCZYTOWY [A]	15,0	-	-		5,0	5,0	5,0		-		-										
ODBIORY - ZASILANIE	MOC OBLICZENIOWA [kW]	4,465	-	-																		
ODBIORY - ZASILANIE	PRĄD OBLICZENIOWY [A]	10,0	-	-																		

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U.NR 80 POZ.904 Z 2000R Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

BPBOiSZ
25-025 KIELCE, ul. JANA PAWŁA II 13/18
tel. 041 / 34-485-17

INWEST. / OBIEKT	WOJ. SPEC. ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KIELCACH Z SIEDZIBĄ W CHĘCINACH CZĘŚĆ. ROZBUDOWA SZPITALA O SEGMENT E1 DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO		NUMER RYSUNKU 14-01
TYTUŁ RYS.	INST. GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYGNALIZACJĄ SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-SV		DATA 2008-10
FAZA PW	NR ARCHIWALNY	25-10-08-GME	SKALA
PROJEKTANT	mgr. inż. JACEK GAŹDZIK	INST. GAZÓW MED.	UAN 131/90
PROJEKTANT	mgr inż. JACEK PAPIERZ	INST. ELEKTRYCZNE	UAN 60/90
SPRAWDZIŁ	inż. TADEUSZ SKOKOŃ		405-Km/73
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. STANISŁAW KOZŁOWSKI		302/KL/74